

VARIATION PAR COMMANDE À DISTANCE – SIGNAL IR (INFRAROUGE)

La commande à distance permet d'appeler une scène d'éclairage ou un niveau lumineux souhaité de façon très aisée. La commande individuelle de chaque canal est possible de même que bien entendu l'allumage et l'extinction. La commande se fait par un signal infrarouge.

Caractéristiques et avantages

- Un récepteur infrarouge reçoit le signal de la télécommande et le transmet aux ballasts via un module électronique qui transforme le signal IR en signal digital
- Les modules infrarouges DSI IR et/ou DSI 2IR peuvent commander 25 ballasts au maximum
- Les modules sont placés dans le plafond à côté des ballasts ou dans le tableau à une distance maximale de 50 m des ballasts
- Le récepteur infrarouge IRED (modèle apparent diamètre 80 mm) est posé du côté extérieur du plafond ou de la corniche
- Le système accepte 5 canaux différents (pour 5 zones devant être réglées séparément) et 3 programmations de scènes. Chaque canal peut être allumé ou éteint ainsi que varié en intensité
- Le module IR sera choisi en fonction du nombre de zones à commander :
 - 1 zone/canal : 1 module DSI IR
 - 2 zones/canaux : 1 module DSI 2IR
 - 5 zones/canaux (maximum) : 1 module DSI IR + 2 modules DSI 2IR
- L'utilisation d'un système DIR par télécommande est également intéressante lorsque des plafonds existants ne comportent que des alimentations 3 fils et où la pose de 2 fils supplémentaires pour le guidage des ballasts s'avère difficile

VARIATION PAR COMMANDE À DISTANCE - SIGNAL IR (DIR)

